



Produktinformation GO 700 WF schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:GO 700 WF schwarz/black

<http://e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24347-24348-36958/de/conf/ui/istate>

Name	GO 700 WF schwarz/black
	
	Leitungsdose mit PG 11-Leitungsverschraubung,mit Schraubkontakten
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit PG 11-Leitungsverschraubung, mit Schraubkontakten
Typ	GO 700 WF schwarz/black
Bestell-Nr.	932 485-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	7
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsquerschnitt	0,25 - 1 mm ²
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	schwarz
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	4 mm bis 10 mm
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 V-1
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit PG 11-Verschraubung, 1 Zentralschraube M 3 x 35, 2 Dichtungen, unmontiert im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu GO 700 FA M



HIRSCHMANN


A BELDEN BRAND

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose:GO 700 WF schwarz/black

<http://e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-24347-24348-38958/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.